



Międzychód, dnia 10.10.2011r.

ZAPYTANIA DO SIWZ

w postępowaniu przetargowym dotyczącym
Przebudowy kotłowni na gaz dla Domu Sportowca i Hali Sportowej w Międzychodzie
(Nr sprawy: MOSTiR. 271. 4. 2011)

Międzychodzki Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji Spółka z o.o. informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniem do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Dokumentacja projektowa mówi o zapotrzebowaniu mocy całkowitej ciepła w ilości $Q=155\text{kW}$, dlaczego więc projektuje się dwa kotły o mocy 105kW każdy – 210kW razem?
Czy można zastosować kaskadę kotłowni i kotły o mocy np. $2 \times 80\text{kW}$?

W odpowiedzi na pytanie : Nie. Bez zmian. Zgodnie z SIWZ/projektem.

Pytanie nr 2

W załączonym przedmiarze w technologii kotłowni poz. 70 ujęto 1 kocioł o mocy 105kW . Powinny być 2 szt. Czy Wykonawca może zmienić obmiar w tej pozycji na 2 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Bez zmian. Zgodnie z SIWZ.